

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

[Σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 (ΦΕΚ 3525/Β/ 25.05.2023)]

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ / ΩΝ

Αποστέλλουσα Αρχή: Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ & ΝΗΣΩΝ- Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝ. ΕΛΕΓΧΟΥ
& ΠΕΡΙΒ. ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Υπηρεσία Δειγματοληψίας: »/»

Περιγραφή δείγματος (ων) : Κατάλληλη συσκευασία

Αρ. πρωτ. Αποστέλλουσας Αρχής / Ημ/νία: 499423 / 28-04-2025

Αρ. πρωτ. Υπηρεσίας Δειγματοληψίας / Ημ/νία: »/»

Κατάσταση δείγματος(ων) κατά την παραλαβή: Κανονική κατάσταση

Β. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

| Αριθμός δείγματος δειγματολόγητη | Σημείο λήψης δείγματος | Αριθμός δείγματος εργαστηρίου | Συνήθεις εξετάσεις / Μέθοδος | | | | | | Συμπληρωματικές Εξετάσεις | | Συμμόρφωση αποτελέσματος βάσει της ΚΥΑ Δ1(δ)/ ΓΠ οικ. 27829 (ΦΕΚ 3525 / Β / 25.05.2023) για τις παραμέτρους που ελέγχθηκαν και για το συγκεκριμένο δείγμα | |
|-------------------------------------|--|-------------------------------|------------------------------|------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--|---|--|
| | | | ΕΛΟΤ EN ISO | | | | | | ISO 14189:2013 | | | |
| | | | 6222:2000 | | 9308-1:2014 Amd 1:2017 | | 7899-2: 2001 | 16266: 2009 | | | | |
| | | | Κοινά αερόβια cfu/ml | | Ολικά κολ/δία cfu/100 ml | <i>E. coli</i> cfu/100 ml | Εντερόκοκκοι cfu/100 ml | <i>Ps. aeruginosa</i> cfu/100 ml | <i>Cl. perfringens</i> cfu/100 ml (συμπεριλαμβανομένων των σπορίων) | | | |
| 1 | Δ. ΣΠΕΤΣΩΝ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ | 440 | Δ.Α. | Π.Μ. | Δ.Α. | Δ.Α. | Δ.Α. | Δ.Α. | | | NAI | |
| 2 | Δ. ΣΠΕΤΣΩΝ – ΚΟΚΚΙΝΑΡΙΑ - ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗ ΒΡΥΣΗ | 441 | Δ.Α. | Δ.Α. | Δ.Α. | Δ.Α. | Δ.Α. | | | | NAI | |
| 3 | Δ. ΣΠΕΤΣΩΝ – ΝΤΑΠΙΑ - ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗ ΒΡΥΣΗ | 442 | Δ.Α. | Δ.Α. | Δ.Α. | Δ.Α. | Δ.Α. | | | | NAI | |
| 4 | Δ. ΣΠΕΤΣΩΝ – ΑΝΑΡΓΥΡΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ | 443 | 4 | 3 | Δ.Α. | Δ.Α. | Δ.Α. | | | | NAI | |
| Παραμετρική τιμή | | | Άνευ ασυνήθους μεταβολής | | 0 | 0 | 0 | 0* | 0 | | | |

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Δ.Α: Δεν ανιχνεύθηκε στον όγκο που εξετάστηκε, Π.Μ: Παρουσία μικροοργανισμών στον όγκο που εξετάστηκε (1-2 cfu), **Αριθμός αποικιών 3-9:** κατ' εκτίμηση αριθμός.
 *: Για το νερό που κυκλοφορεί στο εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης νοσοκομείων, κλινικών, κέντρων υγείας, οίκων ευγηρίας.

Ημ/νία & ώρα παραλαβής δείγματος/των:

Ημ/νία & ώρα έναρξης αναλύσεων:

Ημ/νία ολοκλήρωσης αναλύσεων:

Ημ/νία σύνταξης έκθεσης αποτελεσμάτων:

29-04-2025 & 10:00 π.μ.

29-04-2025 & 10:10 π.μ.

02-05-2025

02-05-2025

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

[Σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 (ΦΕΚ 3525/Β/ 25.05.2023)]

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ / ΩΝ

Αποστέλλουσα Αρχή: Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ & ΝΗΣΩΝ- Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝ. ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΕΡΙΒ. ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Υπηρεσία Δειγματοληψίας: »/»

Περιγραφή δείγματος (ων) : Κατάλληλη συσκευασία

Αρ. πρωτ. Αποστέλλουσας Αρχής / Ημ/νία: 499423 / 28-04-2025

Αρ. πρωτ. Υπηρεσίας Δειγματοληψίας / Ημ/νία: »/»

Κατάσταση δείγματος(ων) κατά την παραλαβή: Κανονική κατάσταση

Β. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

| Αριθμός δείγματος δειγματολήπτη | Σημείο λήψης δείγματος | Αριθμός δείγματος εργαστηρίου | Συνήθεις εξετάσεις / Μέθοδος | | | | | | Συμπληρωματικές Εξετάσεις | | Συμμόρφωση αποτελέσματος βάσει της ΚΥΑ Δ1(δ)/ ΓΠ οικ. 27829 (ΦΕΚ 3525 / Β / 25.05.2023) για τις παραμέτρους που ελέγχθηκαν και για το συγκεκριμένο δείγμα | |
|------------------------------------|---|-------------------------------|------------------------------|------|---------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------|--|-----|---|--|
| | | | ΕΛΟΤ EN ISO | | | | | | ISO 14189:2013 | | | |
| | | | 6222:2000 | | 9308-1:2014 Amd 1:2017 | | 7899-2: 2001 | 16266: 2009 | | | | |
| | | | Κοινά αερόβια cfu/ml | | Ολικά κολοιδή cfu/100 ml | E. coli cfu/100 ml | Εντερόκοκκοι cfu/100 ml | Ps. aeruginosa cfu/100 ml | perfringens cfu/100 ml (συμπεριλαμβανομένων των) | | | |
| 5 | Δ. ΣΠΕΤΣΩΝ – ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ (ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ) | 444 | Δ.Α. | Δ.Α. | | | | | | | Δ.Α. | |
| 6 | Δ. ΣΠΕΤΣΩΝ – ΚΟΙΜΗΣΗ ΘΕΟΤΟΚΟΥ | 445 | Δ.Α. | Δ.Α. | Δ.Α. | Δ.Α. | Δ.Α. | | | ΝΑΙ | | |
| 7 | Δ. ΣΠΕΤΣΩΝ – ΠΑΛΑΙΟ ΛΙΜΑΝΙ (ΤΑΡΣΑΝΑΣ) | 446 | Δ.Α. | Π.Μ. | Δ.Α. | Δ.Α. | Δ.Α. | | | ΝΑΙ | | |
| Παραμετρική τιμή | | | Άνευ ασυνήθους μεταβολής | | 0 | 0 | 0 | 0* | 0 | | | |

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Δ.Α: Δεν ανιχνεύθηκε στον όγκο που εξετάστηκε, Π.Μ: Παρουσία μικροοργανισμών στον όγκο που εξετάστηκε (1-2 cfu), **Αριθμός αποικιών 3-9:** κατ' εκτίμηση αριθμός.

*: Για το νερό που κυκλοφορεί στο εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης νοσοκομείων, κλινικών, κέντρων υγείας, οίκων ευγηρίας.

Ημ/νία & ώρα παραλαβής δείγματος/των:

Ημ/νία & ώρα έναρξης αναλύσεων:

Ημ/νία ολοκλήρωσης αναλύσεων:

Ημ/νία σύνταξης έκθεσης αποτελεσμάτων:

29-04-2025 & 10:00 π.μ.

29-04-2025 & 10:10 π.μ.

02-05-2025

02-05-2025

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Αϊβαλιώτη Κωνσταντίνα
Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων
Ημ/νία: 2/5/25

Ιωάννα Σπηλιοπούλου
Ιατρός Βιοπαθολόγος, MD, MPH, PhD
Μικροβιολόγος Δημόσιας Υγείας (EURHEM/ECDC alumna)
Ημ/νία: 2/5/25